Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1					Ist Zustand			Planung			
2	Pkt. DIN 18040-1	kurzfristig: 1 mittelfristig: 2 langfristig: 3			nicht relevant	vorhanden	nicht vorhanden	werden umgesetzt	werden eingeschränkt umgesetzt	werden nicht umgesetzt	Bemerkungen
3	**I. Zugänge in und an Gebäuden (4.2.3)**										
4		+ Hausnummern	1	Größe der Hausnummer (gute Erkennbarkeit)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
5				Beleuchtung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
6		+ Zugänge / Gegensprech-anlage	1	Haupteingänge möglichst stufen- und Schwellenlos erreichbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
7				Kontrastreiche Kennzeichnung, taktil erfassbaren Bodenstrukturen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
8				Sprechanlage, Klingel und Briefkasten in max.85 cm Höhe konttrastreich und taktil erfassbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
9	4.5.3			Sprechanlage akustisch + optisch mit Rückmeldung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
10		+ Stufen	1	Kontrastreiche Kennzeichnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
11				Abstand von mind. 100 cm zwischen "Pollern", Blumenkübel ect.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
12		+ Eingangsbereich, Flure	1	helle und blendfreie Beleuchtung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
13				übersichtliche und kontrastreiche Gestaltung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
14				übersichtliche Wegweisung/Auskunftsschilder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
15				leicht auffindbare Lichtschalter in 85 cm Höheund mit 50 cm Abstand zu Innenwinkeln	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
16				sichere Flure (z.B. Vermeidung von Hindernissen, Hinweise auf taktile Bodenplatten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
17				Handläufe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
18				Blindenleitsystem aus Leitstreifen u. Aufmerksamkeitsfelder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
19	4.3.4	+ Bodenbelege und Wände	1	Rutschfeste Bodenbeläge	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
20				kontrastreiche Gestaltung von Bodenbeläge, Wänden u.Decken	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
21				Bodenindikatoren, die bei Abzweigungen/Hindernissen Strukturveränderungen aufweisen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
22	4.3.2	+ Flure und Flurbreiten	2	Breite von mind. 150 cm bei in den Raum schlagenden Türen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
23				Breite von mind. 180 cm bei in den Flur schlagenden Türen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
24	4.1	+ Empfangsbereiche	2	Bewegungsflächen für Rollstuhl mind. 150 cm x 150 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
25				Stufenlose Erreichbarkeit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
26				Thekenhöhe von max. 85 cm, unterfahrbar mit lichten Höhe von mind. 67 cm und einer Tiefe von mehr als 30 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
27	4.6			Serviceschalter, Kassen usw. mit mind. 1 Einheit für Blinde, Hörbehind. und Rollstuhlfahrer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
28				* Hör- und Kommunikationshilfen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
29				+ z.B. kleine Induktionsanlagen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
30				+ transportale FM Anlagen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
31				+ Textanzeigen auf visuelle Anlagen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
32				* zugänglich gestaltete Informationen für blinde u.Sehgeschädigte (z.B. Großschrift, evtl. auch auf CD u. Hörkassetten)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
33				* Tresenplatz mit mind. 90 cm Breite u. Unterfahrbarkeit für Rollstuhl mit mind. 55 cm Tiefe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
34	4.6			Serviceschalter, Kassen usw. mit geschlossener Verglasung und/oder in lautem Umfeld sowie in Räumen zur Behandlung vertraulicher Angelegenheit sind zusätzlich mit induktiven Höranlagen auszustatten.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
35				Information in leicht verständlichter Sprache	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
36		+ Wartezonen	2	Aufrufsysteme nicht nur akustisch, sondern auch mit visueller Technik	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
37				Sitzbänke	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
38				Plätze für Rollstühle	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
39	4.1	+ Automaten / Bedien-elemente	3	Bewegungsflächen für Rollstuhl mind. 150 cm x 150 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
40				Bedienelemente in Höhe von ca.85 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
41				Verdeutlichung durch Kontrastfarben	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
42				Großflächige Tasten mit taktilen Hinweisen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
43				Information auch in Brailleschrift und tastbarer Schrift	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
44				Akustische Ansagen und optische Anzeigen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
45				gut lesbares und blendfreies Display	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
46		+ Absperrschranken	3	Schrankenabstand bei versetzten Schranken mind. 130 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
47				Bewegungsfläche von 150 cm x150 cm vor und hinter den Schranken	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
48				Möglichkeit Absperrschranken rechtzeitig mit dem langstock zu ertasten (z.B. durch 2. "Querbügel" in der Schranke	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
49				Ausreichender Abstand zur Steigung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
50		+ Parkplätze	1	mind. 3 %, besser 5 % von der Gesamtparkfläche (mind. Jedoch 1 Stellplatz) als Behindertenparkplatz ausgewiesen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
51				unmittelbare Nähe zu Eingängen / zu den Aufzügen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
52				schwellenfreie Erreichbarkeit zu Eingängen / Aufzügen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
53				Parkplätze, die sicheres Ein- und Aussteigen ermölichen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
54				Abmessungen: Breite von 350 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
55				Länge von 750 cm (bei Längsaufstellung)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
56				Vermeidung von feststehenden "Pollern"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
57				rutschfester Belag (z.B. keine Rasen-Gittersteine)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
58				Bordsteinabsenkung auf 3 cm und optisch wahrnehmbare Kennzeichnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
59				Beschilderung: deutlich erkennbares Rollstuhlsymbol	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
60				Parkautomaten: leicht zugängliche u.leichtgängige Bedienelemente	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
61	**II. Informations- u.Orientierungssysteme (4.4)**										
62	4.4.1	+ Allgemeines	1	Informationen für Gebäudenutzung, zur Warnung, Orientierung und die leiten sollen müssen auch für Menschen mit sensorischen Einschränkungen geeignet sein.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
63				Die Vermittlung von wichtigen Informationen muss mit dem Zwei-Sinne-Prinzip erfolgen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
64				möglichst lückenlose Information- und Leitsysteme	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
65		+ Besucherleitsysteme	1	eindeutige und gut sichtbare Beschilderung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
66				farbige Leitsysteme	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
67				Orientierungshilfen durch tastbare Handlaufmarkierungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
68				visuelle Stockwerksanzeige	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
69		+ Beschilderung	1	Hinweis-u. Raumbeschilderung in fastbarer Schrift (mit prismenförmigen Querschnitt) und Brailleschrift	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
70				Tastbare und erhabene Logos	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
71				Anordnung/Ausrichtung von Beschilderungen und Piknogrammen, die visuellen Bedürfnissen sehbehinderten Menschen entsprechen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
72				Schilder in angemessener Höhe für Rollstuhlfahrer/innen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
73				Hinweisschilder auf Behindertentoiletten, WC mit Liege, Aufzüge ...	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
74		+ Blindenleitsystem	2	Leitsystem, das sehbehinderte und blinde Menschen vom öffentl. Verkehrsraum zu den Haupt-u.Nebeneingängen und zu Informationstafeln mit taktilen Hinweisen führt.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
75				Leitsystem bestehend aus Leitstreifen und Aufmerksamkeitsfeldern	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
76				Leitsystem zur Unterstützung der übersichtlichen inneren Wegführung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
77				Bodenleitsystem, in dem alle funktionalen Elemente (z.B. Empfangs-bereich, Sitzungsräume) eingebunden sind	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
78				Bodenindikatoren, die bei Abzweigungen /Hindernissen Struktur-änderungen aufweisen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
79		+ Flucht- u.Rettungswege	1	Gefahrenlose Flucht- und Rettungswege	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
80				Fluchtwege, die ins Blindenleitsystem integriert sind	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
81				Kennzeichnung durch besondere Lichtsignale und durch Tonsignale (z.B. Lichtbänder, richtungsweisende Beleuchtung)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
82				Kennzeichnung separater Fluchtwege für Rollstuhlfahrer/innen (falls diese bestehen)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
83		+ Brandmeldeanlagen	1	Signale und Informationen über mindestens zwei, besser drei verschiedene Sinne (Zwei-Sinne-Prinzip)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
84				Installation von Blitzleichten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
85				Schaltgeber für sehbehinderte und blinde Menschen für Alarmierung im Brandfall	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
86				Visuelle bzw. vibrotaktile Alarmierung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
87		+ Brandschutz	1	Möglichkeit mobilitätseingeschränkte Menschen im Brandfall zu evakuieren. (Evakuierungsstuhl/Brandschutzaufzug, gesicherter Bereich auf Etage /andere Brandabschnitte zur temporären Unterbring.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
88				Stahlfluchttreppen mit Gitterrosten im Außenbereich (wobei die Gitterrostmaschen in einer Richtung , in Längs-bzw.Laufrichtung, die lichte Weite von 10 mm nicht überschreiten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
89				Stahlfluchttreppen ohne scharfkantige, sägezahnartige Ausbildung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
90				Licht- und Tonsignale, welche den Fluchtweg kennzeichnen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
91				Flucht- und Rettungspläne aus lang nachleuchtendem Material	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
92				taktil erfassbare Grundrisspläne	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
93		+ Notrufanlagen	1	Notruftaster im gesamten Gebäude	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
94				Notruftaster, die von Rollstuhlfaher/innen anfahrbar sind	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
95				taktil und visuell gut auffindbare Notrufanlagen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
96				große und kontrastreiche Beschriftung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
97				Beschriftung in Brailleschrift	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
98				Leichtanzeige mit optischer und akustischer Rückmeldung "Hilfe kommt"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
99	**III. Rampen (4.3.8)**				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
100		+ Gefälle	1	Gefälle, dass 6 % nicht überschreitet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
101				Rampen ohne Quergefälle	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
102		+ Oberflächen-beschaffenheit	1	Rutschsichere Oberflächenbeschaffenheit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
103		+ Handläufe	1	Beidseitige Handläufe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
104				Rutschsicherheit (Rundprofil 30-45 mm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
105				Höhe von 85 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
106				Handläufe mit 9 cm Wandabstand und Befestigung nur von unten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
107				An-und Austritte (Rampenende) über 30 cm hinaus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
108				Weiterführung der Handläufe auch bei Podesten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
109		+ Radabweiser	3	Beidseitige Radabweiser in höhe von 10 cm an der Rampe und den Podesten (Vermeidung von Rohren wegen Verkantungsgefahr)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
110				Breite zwischen den Radabweisern mindestens 120 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
111		+ Zwischenpodeste	2	Einrichtung von Zwischenpodesten (150x150 cm) bei längeren Rampen mindestens nach 6 Metern	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
112		+ Podeste vor Eingangs-türen	1	150 cm x 150 cm, bei nach außenschlagenden Türen sonst 300 cm x 150 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
113	**IV. Türen (4.3.3)**										
114		+ Lichte Durchgangsbreite	1	Breite von mind. 90 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
115				große bewegungsfläche vor jeder Tüt (mind. 150 cm x 150 cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
116				keine Bodenschwellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
117		+ Lichte Höhe	1	210 - 220 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
118		+ Kontrast zu Bodenbelag	1	keine Spiegelungen und Blendungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
119		+ Türengestaltung	1	Kontrastreiche Gestaltung (z.B. helle Wand/dunkle Zargen, heller Flügel/dunkle Hauptschließkante und Beschlag)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
120		+ Türrahmen	1	Kontrastreiche Gestaltung zur Wand	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
121				Tastbare Gestalung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
122		+ Automatiktüren	3	automatische Öffnung bei Annäherung oder Ausstattung mit Elektro-taster bei allen schwergängigen Türen (insbesondere Eingangstüren)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
123				Taster für Öffnungsanforderungen, der sich bei frontaler Anfahrt mind. 250 cm vor der aufgeschlagenen Tür und auf der Gegenseite 150 cm vor der Tür an Wand oder Säule befindet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
124				Kennzeichnung der Automatiktür	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
125				Kontrastreiche gestaltung des Tasters	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
126				Langes Zeitintervall der Türöffnung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
127				Sensorleisten/Lichtschranken an automatisch betriebene Türen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
128				(Karusselltüren und Pendeltüren sind kein barrierefreier Zugang)							
129		+ Brandschutztüren	2	Ausstattung mit Elektrotaster	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
130				Bauaufsichtlich zugelassene Feststellanlagen bei Offenhalten der selbstschließenden Türen (z.B. Kombination Magnetschalter und Rauchmelder)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
131		+ Drehflügeltüren (mechanisch)	2	Leichtgängigkeit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
132				Zuziehstangen in 85 cm Höhe oder Türgriff	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
133				Stoßblech unten an der Tür (bis zu einer Höhe von 35 cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
134		+ Türdrücker / - griffe	2	Höhe von 85 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
135				Leichtgängigkeit (z.B. beidseitige Verlängerung)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
136				Sichtbarkeit durch Kontrastfarben zum Hintergrund	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
137				Lokalisation mind. 50 cm von einer Ecke entfernt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
138		+ Ganzglastüren	1	Sicherheitsglas	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
139				Kontrastreiche Sicherheitsmarkierungen mit jeweils hellen und dunklen Anteilen oder farbige, satinierte, bedruckte oder geätzte Glas-flächen über die gesamte Glasbreite	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
140				Sicherheitsmarkierungen in einer Höhe von 40 cm bis 50 cm und 130 cm bis 140 cm über Oberkante Fußboden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
141				Kontrastreich gestaltete Außenränder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
142		+ Windfänge	2	Mindestens 250 cm tief und 200 cm breit (besser 300 cm breit)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
143				Mindestens 150 cm x 150 cm bei Schiebetüranlagen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
144		+ Fußmatten u. Abstreif-roste	1	Berollbare und gehilfegerechte Fußmatten und Abstreifroste (kleines Gitter)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
145	**V. Aufzüge (4.3.5)**				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
146	4.3.5	+ Bewegungsraum für Aufzüge	1	Mindestens 150 cm x 150 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
147				150 cm x 250 cm bei gegenüberliegenden, herabführenden Treppen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
148		+ Anforderungstaster (außerhalb)	1	in 85 cm Höhe und 50 cm Entfernung von Innenwinkeln	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
149		+ Aufzugstür	1	Lichte Breite mindestens 90 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
150		+ Lichtschranke / Lichtgitter	1	Lokalisierung in 50 cm Höhe (nicht kurz oberhalb des Fußbodens, da wegen der Durchlässigkeit der Speichen eines Rollstuhls manche Lichtschranken nicht reagieren)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
151		+ Kabinengröße	1	Mindestens 110 cm x 140 cm (besser 125 cm x 160 cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
152		+ Ausstattung in der Kabine	1	Handlauf (Oberkante 85 cm, Durchmesser 30 - 45 cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
153				Spiegel (ab 40 cm Oberkante von Fußboden bis zu einer Höhe von 160 cm, volle Breite gegenüber der Aufzugstür)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
154				Klappsitz	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
155				Helles blendfreies Licht	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
156		+ Aufzugstastatur	1	Horizontal positioniert und Abstand zur Kabinenecke von 50 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
157				Taktile, kontrastreiche, leichtgängige Tasten in 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
158				Schriftgröße 25 mm, 1 mm erhaben (mit prismenförmigem Querschnitt) und Braillenschrift	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
159				gesichertes Bedientableau, so dass bei Gedränge die Tasten nicht versehentlich betätigt werden	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
160		+ Stockwerksangabe	1	optische Stockwerksangabe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
161				Akustische Ansagen bei Aufzügen mit mehr als zwei Haltestellen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
162		+ Alarmsystem	1	taktil und visuell gut auffindbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
163				Beschriftung in Brailleschrift / tastbarer Schrift	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
164				Ausstattung der Notrufgegensprechanlage mit Leuchtanzeige, welche die Hörbereitschaft der Gegenseite anzeigt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
165				Leuchtanzeige mit optischer Rückmeldung "Hilfe kommt"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
166				Gegensprechanlage oder akustisches Signal "Hilfe kommt"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
167		+ Aufzug ausschildern	1	Hinweis mit Schildern auf den Aufzug	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
168	**VI. Treppen (4.3.6)**				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
169		+ Laufbreite	3	mindestens 100 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
170		+ Treppenauf- und abgänge	1	Änderung des Bodenbelages in Beschaffenheit und Farbe unmittelbar vor der ersten und hinter der letzten Stufe (Aufmerksamkeitsfeld)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
171				Halle, blendfreie und kontrastreich gestaltete Treppen und Podeste	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
172		+ Treppenstufen	1	Kontrastreiche Markierung der ersten und letzten Stufe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
173				Markierungen vor und auf der Stufe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
174				keine offenen Stufen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
175				rutschfester Bodenbelag	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
176		+ Zwischenpodeste	3	Zwischenpodeste bei längeren Treppennach höchstens 15 Stufen von mind. 135 cm Tiefe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
177				Sitzgelegenheit	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
178	4.3.6.3	+ Handläufe	1	Beidseitig in 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
179				30 - 45 mm Durchmesser (Rundprofil)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
180				30 cm über An- und Austritt hinaus	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
181				9 cm Wandabstand	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
182				Befestigung von unten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
183				Rutschsicher mit gutem Zugriff	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
184				Kontrastreiche Gestaltung zum Hintergrund	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
185				Orientierungshilfen durch tastbare Handlaufmarkierungen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
186		+ Beleuchtung	1	Helles, blendfreies Licht, schattenfreie Ausleuchtung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
187		+ Alternativen zur Treppe		Aufzüge	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
188				Rampen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
189	**VII. Versammlungs-u.Besprechungsräume**				☐	☐	☐	☐	☐	☐	
190		+ allg. Anforderungen	2	Verringerung Störgeräuschpegel durch baul.Maßnahmen und Einrichtung (Schalldämmung von Decken,Wänden,Böden)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
191				stufenlos regulierbare, blendfreie Ausläuchtung mit hoher Leuchtdichte	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
192				Fenstervorhänge (blendfreier Lichteinfall, Verhinderung von Schallreflexion)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
193				Minimale elektromagnetische Störfelder	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
194				TV und Videorecorder mit Kopfhörer	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
195	5.2.2			für Menschen mit sensorischen Einschränkungen müssen Hilfen für eine barrierefreie Informationsaufnahme zur Verfügung stehen (siehe auch DIN 18041)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
196				* Hör- und Kommunikationshilfen (z.B. Induktionschleifen, transportable FM - oder Infrarotanlagen und Texteanzeigen auf Beamer oder Folie	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
197				* Einsatz von Schriftdolmetscher / Gebärdensprachdolmetscher/in	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
198				* Standplatz für GSD gut einsehbar und beleuchtet	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
199		+ Rednerpult	2	Rollstuhlgerechter Zugang	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
200				Höhenverstellbares Rednerpult	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
201				gute Ausleuchtung des Pults und des Redners	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
202				gute Ausleuchtung des Platzes der Gebärdenspachdolmetscher/in	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
203				Mikrofone für Referenten/innen und Gebärdendolmetscher/in	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
204	5.2.1	+ Bestuhlung	1	zentrale, flexible und integrative Rollstuhlplätze bei fester Bestuhlung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
205				Stellfläche für Rollstuhl 150 cm x 150 cm (Innenplatz) 150 cm x 100 cm (Randplätze)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
206	**VIII. Toiletten (5.3.3)**										
207		+ Grundsatz		Barrierefreies WC in jedem erreichbaren Geschoß, mind. Jedoch ein barrierefreies WC im Gebäude	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
208				WC mit Liege (zum wechseln von Windeln) 200 cm x 90 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
209				Bedienelemente in 85 cm Höhe und 50 cm Abstand von Innenwinkeln	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
210				Kontrastreiche Gestaltung von Toiletten, Waschbecken, Taster, Halte-griffe etc.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
211				Hinweisschilder auf Behindertentoilette und WC mit Liege	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
212				WC- Außentür taktil erfassbare und visuell kontrastreiche Piknogramme (als Hinweis auf Damen- und Herrentoilette)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
213				30 cm x 15 cm große Ablage in 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
214		+ Beleuchtung	1	Helles, blendfreies Licht	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
215		+ Wendefläche vor Toilettenbecken	1	150 cm x 150 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
216		+ Fläche zum Überwechseln vom Rollstuhl zum WC	1	mind. 95 cm breite und 70 cm tiefe Bewegungsflächen rechts und links neben dem Toilettenbecken	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
217		+ WC-Tür	1	Aufschlagbar nach außen und im Notfall von außen zu öffnen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
218				Zuzieh-Stangengriffe in 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
219		+ Türschloss	1	Schloss mit möglichst großem Drehgriff, leichtgängig oder mit automatischer Verriegelung und Taster	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
220				ausreichender Abstand zwischen Türschloss und Türgriff	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
221				Schloss mit bundeseinheitlichem Zylinder (für Euroschlüssel)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
222	5.3.7	+ Notrufanlagen	1	taktil und visuell gut auffindbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
223				Ansage mit deutlichem akustischem und optischen Signal	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
224				Schnurzug/Schnurzüge vom Waschtisch und WC sowie vom Boden aus erreichbar	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
225				Beschilderung an Schnurzug "Notruf"	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
226		+ Hänge-Wand-WC	1	Sitzhöhe 48 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
227				Freie Tiefe mind. 70 cm (verlängerte Ausführung)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
228				Vorzug vor Stand-WC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
229				Stabile Sitze, Spezialpuffer für besondere Stabilität	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
230				Rückenlehne 55 cm hinter der Vorderkante des Beckens	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
231				Beidseitig an den Handgriffen angebrachte Papierhalter	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
232		+ Spülsystem	1	Leichtgängige Bedienung und großer Taster	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
233				Spülsystem in Vorderseite der Haltegriffe integriert / Spülauslösung vollautomatisch	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
234		+ Stützgriffe am WC	1	Umklappbarkeit und Drehbarkeit der Stützgriffe links und rechts neben dem WC	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
235				In der Höhe 85 cm und Abstand von 70 cm zwischen den Griffen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
236				Überragung der Stützgriffe nach vorne um etwa 15 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
237				Rutschsichere Oberfläche	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
238		+ Handwaschbecken	1	Voll unterfahrbarer Waschtisch (53-55 cm Tiefe)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
239				Oberkante des Waschbeckens von maximal 80 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
240				Kniefreiheit (mindestens 30 cm Tiefe, 67 cm Höhe)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
241				Einhebelstandarmatur	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
242				Abstand zwischen Einhebelstandarmatur bis zur vordersten Waschbeckenkante ≤ 40 cm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
243				Temperaturbegrenzung bei Warmwasserzufuhr von 40°C	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
244				Spiegel, der in der Sitz- und Stehposition einsehbar ist (keine Kipp- oder Klappspiegel)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
245				Anbringung des Spiegels in Hochformat (Empfehlung: Unterkante ca. 90 cm, Oberkante 180-200 cm über Fußboden)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
246				Einhandseifenspender über oder neben dem Waschtisch im Greifbereich (Entnahmehöhe nicht unter 85 cm und nicht über 100 cm)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
247		+ Waschtisch (WT)	1	Unterfahrbarkeit ohne Unterbauten (Oberkante 80 - 82 cm; Beinfreiheit mindestens 67 cm Höhe und 30 cm Tiefe)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
248				Einhandhebelmischer, mit verlängertem Bedienarm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
249		+ Handtuch-Papierspender, Seifenspender,Hand-trockner	1	Einhändige Bedienbarkeit in 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
250				Sensor	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
251				Einzelblattspender	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
252				Flüssigseifenspender über oder neben dem Waschbecken (mit Abtropfschale)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
253		+ Spiegel	1	50 cm x 90 cm Hochkant bis auf Oberkante Waschbecken	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
254		+ Abfallbehälter	1	Offener Papierentsorgungsbehälter und Hygienebehälter mit Schwenkdeckel	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
255				120 cm Bewegungsfläche zur seitlichen Anfahrt	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
256				Öffnung in ca. 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
257				Unter oder in unmittelbarer Nähe zum Handtuchpapierspender	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
258		+ Kleiderhaken	1	in 85 cm und 150 cm Höhe (30 cm Breite und 15 cm Tiefe)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
259		+ Lichtschalter	1	in 85 cm Höhe	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
260	**IX. Elektrische Ausstattung**										
261		+ Lichtschalter, Steckdosen, Anforderungstaster, Türöffnerautomatische	2	In 85 cm Höhe und 50 cm Entfernung von Innenwinkeln	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
262				Kontrastreiche Gestaltung zur Wand	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
263				Tasten großflächig mit taktilen Hinweisen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
264	4.7	+ Notruf und Alarmanlagen	1	akustische und optische Signalgebung	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Checkliste zur Barrierefreiheit in öffentlich zugänglichen Gebäuden des Bezirksamtes Marzahn-Hellersdorf

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
265	5.3.7			Ausstattung in allen Toiletten / Behindertentoiletten	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
266				Ausstattung in allen Aufzügen	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
267					☐	☐	☐	☐	☐	☐	